



DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DVGW type examination certificate

DV-7204AN2009

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Gas- und Wasserversorgung <i>products of gas and water supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	Serravalle Copper Tubes S.r.l. Via Di Cassano, 113 CAP, I-15069 Serravalle Scrivia (AL)
Vertreiber <i>distributor</i>	Serravalle Copper Tubes S.r.l. Via Di Cassano, 113 CAP, I-15069 Serravalle Scrivia (AL)
Produktart <i>product category</i>	Kupferrohr: Kupferrohr R 220 (weich), R 250 (halbhart) und/oder R 290 (hart) (7204)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Kupferrohr für die Gas- und Wasserinstallation
Modell <i>model</i>	Kupferrohr "Serravalle Copper Tubes S.r.l."
Prüfberichte <i>test reports</i>	Ergänzungsprüfung: 222020 vom 05.05.2022 (MPH) Kontrollprüfung Labor: 22 100 0604 vom 01.12.2020 (MPM) Baumusterprüfung: 12 0002467 vom 21.11.2005 (MPM)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DVGW GW 392 (01.07.2009) UBA BWGL-Metalle (14.05.2020)

72028-04-A-DE

Ablaufdatum / AZ 16.09.2025 / 22-0191-WNR
date of expiry / file no.

19.07.2022 Fk A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body



DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
Kupferrohr "Serravalle Copper Tubes S.r.l."	Fertigungsgruppe: R 220 Nenndurchmesser: 12 bis 22 mm	
Kupferrohr "Serravalle Copper Tubes S.r.l."	Fertigungsgruppe: R 250 Nenndurchmesser: 12 bis 28 mm	
Kupferrohr "Serravalle Copper Tubes S.r.l."	Fertigungsgruppe: R 290 Nenndurchmesser: 12 bis 54 mm	

Verwendungshinweise / Bemerkungen

hints of utilization / remarks

geprüfte Abmessungen der Reihe R 220: 12,0 x 1,0 mm, 15,0 x 1,0 mm, 18,0 x 1,0 mm und 22,0 x 1,0 mm
 geprüfte Abmessungen der Reihe R 250: 12,0 x 1,0 mm, 15,0 x 1,0 mm, 18,0 x 1,0 mm, 22,0 x 1,0 mm und 28,0 x 1,0 mm
 geprüfte Abmessungen der Reihe R 290: 12,0 x 1,0 mm, 15,0 x 1,0 mm, 18,0 x 1,0 mm, 22,0 x 1,0 mm, 28,0 x 1,0 mm,
 28,0 x 1,5 mm, 35,0 x 1,2 mm, 35,0 x 1,5 mm, 42,0 x 1,2 mm, 42,0 x 1,5 mm, 54,0 x 1,5 mm und 54,0 x 2,0 mm

DVGW