

Gennaio 2025

DICHIARAZIONE

Si dichiara che il tubo di rame **MediClim®** prodotto da **SCT** è fabbricato secondo la norma **EN 12735-1** – “Tubi di rame tondi senza saldatura per condizionamento e refrigerazione” – **EN 13348** - “Tubi di rame tondi senza saldatura per gas medicali o gas vuoto”.

E' adatto per i campi di utilizzo sotto riportati:

- Impianti di aria condizionata e sistemi di refrigerazione
- Trasporto di gas medicali
- Impianti per vuoto
- Trasporto di gas tecnici

secondo:

Direttiva Europea 2014/68/EU “Direttiva riguardante le attrezzature a pressione”

EN ISO 7396-1 “Impianti di distribuzione dei gas medicali –
Impianti per gas medicali compressi e per vuoto”



Serravalle Copper Tubes S.r.l.
a Socio Unico
Sede Legale
15069 – Serravalle Scrivia (AL)
Via Cassano, 113

Phone: + 39 0143 609 1
PEC: ktubes@legalmail.it
www.sctubes.com
www.kme.com

Cap. Soc. € 3.000.000,00 iv
Cod. Fiscale e Reg. Imprese
di Alessandria 06600700485
Partita IVA IT06600700485